

Exame Digital CCEE 2026 – Bloco 2 – 18/10/2026

Questão 1. Em 2021, o Sistema Interligado Nacional (SIN) enfrentou uma severa crise hidroenergética, caracterizada por baixos níveis de armazenamento dos reservatórios e afluências significativamente inferiores à média histórica. Nesse contexto, diferentes instituições do setor elétrico brasileiro atuaram de acordo com suas respectivas competências.

Com relação às atribuições do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), avalie as afirmativas a seguir:

- I. O CMSE tem como uma de suas principais funções acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional.
- II. Diante de situações que possam comprometer a segurança do abastecimento, o CMSE pode identificar dificuldades e propor ajustes, soluções e ações preventivas ou saneadoras, encaminhando suas recomendações ao CNPE quando aplicável.
- III. O CNPE atua na formulação da política energética nacional, propondo ao Presidente da República políticas e medidas relacionadas ao aproveitamento dos recursos energéticos e à segurança do suprimento energético do País.
- IV. Durante situações de crise, como a verificada em 2021, compete ao CNPE assumir diretamente a operação do Sistema Interligado Nacional, definindo o despacho das usinas em substituição ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
- V. Durante situações de crise no abastecimento de energia elétrica, compete ao CMSE estabelecer tarifas de energia elétrica e fiscalizar diretamente os agentes de geração, transmissão, distribuição e comercialização.

Assinale a alternativa que contenha todas as afirmativas corretas:

- a) I e II
- b) I, II e III
- c) II, III e IV
- d) I, III e V
- e) III, IV e V

Questão 2. Considere as alternativas abaixo, relacionadas à comercialização varejista, regulamentada por meio da Resolução Normativa Aneel Nº 1.011/2022, e assinale a alternativa correta:

- a) Pessoas físicas não são elegíveis à representação por meio do agente habilitado à comercialização varejista.
- b) Pessoas jurídicas não são elegíveis à representação por meio do agente habilitado à comercialização varejista.
- c) Eventuais descontos associados às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição são aplicados de maneira uniforme a todas as unidades consumidoras modeladas sob um mesmo perfil contábil varejista.
- d) Os detentores de concessão, autorização ou registro de geração com capacidade instalada inferior a 50 MW não comprometidos com Contrato de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado - CCEAR, Contrato de Energia de Reserva - CER ou Cotas não são elegíveis à representação por meio do agente habilitado à comercialização varejista.
- e) É vedada a aquisição parcial de energia elétrica junto à distribuidora local, mesmo que previamente acordado entre o representado e o varejista correspondente.

Questão 3. Uma usina possui um CCEAR na modalidade por quantidade com modulação de 100 MWh em determinado período. Para fins simplificados, considere que, após a apuração da energia disponível para atendimento do contrato, a usina disponha de apenas 90 MWh.

Com relação ao tratamento dessa diferença, assinale a alternativa correta:

- a) O comprador assume automaticamente os 10 MWh faltantes, pois nos contratos por quantidade o risco de geração pertence ao comprador.
- b) Os 10 MWh faltantes são automaticamente retirados do montante contratado, reduzindo o CCEAR de 100 MWh para 90 MWh.
- c) O vendedor permanece responsável pelo atendimento da obrigação contratual e ficará exposto financeiramente no MCP em relação ao déficit de 10 MWh.
- d) A diferença de 10 MWh é automaticamente compensada pela CCEE, não produzindo efeito financeiro para comprador ou vendedor.
- e) A insuficiência de geração não produz exposição no MCP, pois os CCEAR por quantidade são liquidados exclusivamente pelo montante efetivamente gerado pela usina.

Questão 4. Um consumidor livre administra seu portfólio por meio de dois contratos. Para determinado período de comercialização, após a aplicação das condições de modulação e flexibilidade previstas nos contratos, foram registrados:

- Contrato A: 420 MWh;
- Contrato B: 350 MWh;
- Consumo contabilizado: 800 MWh.

Antes da contabilização, o consumidor realizou ainda uma cessão de 50 MWh de energia contratada para outro agente. Para fins didáticos, desconsidere perdas e outros ajustes. Considerando os efeitos dos contratos e da cessão no balanço energético do consumidor, qual será sua posição líquida de energia no Mercado de Curto Prazo (MCP)?

- a) Déficit de 80 MWh.
- b) Sobra de 20 MWh.
- c) Déficit de 30 MWh.
- d) Sobra de 30 MWh.
- e) Posição equilibrada.

Questão 5. Para simplificação, considere que um determinado dia possua apenas dois períodos de comercialização de uma hora, P1 e P2. Um consumidor livre possui contrato de 20 MWh registrado no mesmo submercado da carga e apresenta o seguinte consumo:

- P1: consumo de 8 MWh e PLD de R\$ 100/MWh.
- P2: consumo de 12 MWh e PLD de R\$ 500/MWh.

Desconsidere perdas e outros ajustes. O consumidor avalia duas alternativas de modulação:

- Opção 1: modulação flat, resultando em 10 MWh em P1 e 10 MWh em P2;
- Opção 2: modulação vinculada à carga com flexibilidade suficiente para acompanhar integralmente seu perfil de consumo.

Considerando que o resultado horário do MCP corresponde à diferença entre contrato e consumo multiplicada pelo PLD, assinale a alternativa correta:

- a) Na opção 1, o resultado do MCP será nulo, pois o total contratado é igual ao total consumido.
- b) Na opção 1, o consumidor receberá R\$ 800,00 no MCP, enquanto na opção 2 o resultado será nulo.

- c) Na opção 1, o consumidor pagará R\$ 800,00 no MCP, enquanto na opção 2 o resultado será nulo.
- d) Nas duas opções, o consumidor pagará R\$ 800,00 no MCP.
- e) Nas duas opções, o resultado será nulo, pois não existe exposição energética mensal.

Questão 6. No Ambiente de Contratação Regulada (ACR), os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) podem estabelecer diferentes formas de alocação dos riscos associados à geração e à comercialização de energia. Considere duas usinas contratadas no ACR:

- Usina A: contratada por meio de CCEAR por quantidade de energia;
- Usina B: usina termelétrica contratada por meio de CCEAR por disponibilidade de energia.

Considerando as características das duas modalidades contratuais e a alocação de riscos e custos entre vendedores e compradores, assinale a alternativa correta:

- a) No CCEAR por quantidade, os riscos hidrológicos associados à geração são assumidos pelos compradores, enquanto o vendedor permanece responsável pela entrega contratual. No CCEAR por disponibilidade, tanto os riscos hidrológicos quanto os custos decorrentes de qualquer tipo de despacho da usina são integralmente assumidos pelo vendedor.
- b) No CCEAR por quantidade, os custos decorrentes dos riscos hidrológicos são assumidos pelo vendedor. No CCEAR por disponibilidade, esses custos são assumidos pelos compradores; para uma termelétrica, nos contratos associados aos leilões realizados a partir de 2011, os custos variáveis associados ao despacho por ordem de mérito compõem os pagamentos da parcela variável, enquanto os custos de combustível para atendimento a despachos fora da ordem de mérito são de responsabilidade do vendedor.
- c) No CCEAR por quantidade, vendedor e compradores compartilham os custos decorrentes dos riscos hidrológicos proporcionalmente à energia contratada. No CCEAR por disponibilidade, esses riscos são transferidos integralmente ao vendedor, embora os custos variáveis associados aos despachos por ordem de mérito sejam suportados pelos compradores.
- d) No CCEAR por quantidade, o vendedor assume os riscos hidrológicos apenas quando a geração verificada é inferior à energia contratada, sendo os compradores responsáveis pelos demais períodos. No CCEAR por disponibilidade, os compradores assumem todos os custos operacionais da usina, inclusive aqueles decorrentes de despachos fora da ordem de mérito.

- e) No CCEAR por quantidade, os custos decorrentes dos riscos hidrológicos são assumidos pelo vendedor. No CCEAR por disponibilidade, esses custos são assumidos pelos compradores, porém a remuneração da termelétrica limita-se à Receita Fixa, independentemente da ocorrência de despacho e dos custos variáveis associados à sua operação.

Questão 7. Um consumidor livre localizado no submercado Sudeste/Centro-Oeste possui um CCEAL de compra de energia registrado no submercado Nordeste. Para determinado período de comercialização, considere os dados simplificados abaixo:

Informação	Submercado Nordeste	Submercado Sudeste/Centro-Oeste
Energia contratada pelo consumidor	10 MWh	0 MWh
Consumo medido	0 MWh	10 MWh
PLD	R\$ 180/MWh	R\$ 420/MWh

Para esta questão, desconsidere perdas, encargos e demais ajustes da contabilização.

Com base nos dados apresentados e considerando os efeitos da contabilização no Mercado de Curto Prazo – MCP, assinale a alternativa correta:

- a) O consumidor não apresenta exposição no MCP, pois o montante total contratado de 10 MWh é igual ao seu consumo de 10 MWh.
- b) O consumidor apresenta resultado positivo de R\$ 2.400 no MCP, pois a energia é contabilizada somente no submercado onde ocorreu o consumo de energia.
- c) O consumidor apresenta resultado negativo de R\$ 2.400 no MCP, decorrente da diferença entre os PLDs dos submercados de registro do contrato e de localização da carga.
- d) O consumidor apresenta resultado negativo de R\$ 4.200 no MCP, pois todo o consumo verificado no submercado Sudeste/Centro-Oeste deve ser valorado pelo PLD desse submercado, sem considerar o contrato registrado no Nordeste.
- e) O consumidor apresenta resultado positivo de R\$ 1.800 no MCP, correspondente ao valor da energia contratada no submercado Nordeste, independentemente do consumo registrado no Sudeste/Centro-Oeste.

Questão 8. Na composição das tarifas de energia elétrica aplicadas pelas distribuidoras, os custos são agrupados, de forma geral, em Parcela A e Parcela B.

Com relação a essas parcelas, assinale a alternativa correta:

- a) A Parcela A reúne principalmente os custos operacionais próprios da distribuidora, como despesas com pessoal, manutenção das redes, atendimento comercial e administração, enquanto a Parcela B contempla os custos de compra de energia, transmissão e encargos setoriais.
- b) A Parcela A contempla os custos associados à compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo a remuneração dos ativos da concessionária, enquanto a Parcela B é formada exclusivamente pelos encargos setoriais e pelas perdas elétricas reconhecidas no processo tarifário.
- c) A Parcela A corresponde aos custos relacionados à aquisição de energia e ao uso dos sistemas elétricos, enquanto a Parcela B é composta exclusivamente pelos tributos incidentes sobre o fornecimento de energia e pelos encargos definidos pelos governos federal, estadual e municipal.
- d) A Parcela A reúne custos sobre os quais a distribuidora possui menor capacidade de gestão, como compra de energia, transmissão e encargos setoriais, enquanto a Parcela B está relacionada aos custos da atividade de distribuição, incluindo operação, manutenção e remuneração dos investimentos.
- e) A Parcela A representa os custos vinculados ao atendimento dos consumidores do Ambiente de Contratação Regulada – ACR, enquanto a Parcela B contempla os custos associados aos consumidores que migram para o Ambiente de Contratação Livre – ACL e continuam utilizando a rede da distribuidora.

Questão 9. Considere as alternativas abaixo, relacionadas à comercialização varejista, regulamentada por meio da Resolução Normativa Aneel Nº 1.011/2022, e assinale a alternativa correta:

- a) A contabilização de ativos de geração e consumo se dá de forma conjunta sob perfil contábil único criado sob o varejista.
- b) A liquidação financeira das operações é efetivada de forma individualizada, em nome da Pessoa Física ou Jurídica de cada representado, excluindo o representante de qualquer obrigação financeira.
- c) O varejista pode contratar para o atendimento das unidades consumidoras representadas, independente do porte, exclusivamente energia elétrica Incentivada Especial, ou seja, energia oriunda exclusivamente de fontes de geração renováveis.

- d) O varejista é isento da apuração de insuficiência de lastro de energia e da constituição de garantias financeiras relacionadas aos perfis contábeis contendo unidades consumidoras representadas.
- e) Todos os produtos padronizados ofertados por varejista devem ser divulgados em seu portal eletrônico, com descrição detalhada, modelos de contratos, preços e condições.

Questão 10. O crescimento de grandes centros de processamento de dados (data centers), especialmente aqueles destinados a aplicações de inteligência artificial, tem ampliado a demanda por energia elétrica e a necessidade de avaliar as condições de conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Uma empresa pretende implantar um data center de grande porte, com conexão direta às instalações de transmissão. Durante o planejamento do empreendimento, são avaliadas as condições técnicas de acesso, a disponibilidade de capacidade na rede e as possíveis necessidades de obras para viabilizar a conexão.

Considerando os procedimentos estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o acesso às instalações de transmissão, analise as afirmativas a seguir:

- I. O interessado deve apresentar ao ONS as informações e os estudos necessários à avaliação do acesso, incluindo análises técnicas relacionadas à integração do empreendimento ao sistema de transmissão.
- II. Na elaboração do Parecer de Acesso, o ONS avalia as condições técnicas e regulatórias da solicitação, identifica eventuais necessidades de ampliações, reforços e melhorias e informa ao acessante as condições sistêmicas e contratuais para a conexão.
- III. Quando o ONS identifica capacidade disponível no sistema de transmissão para atender à carga solicitada, o acesso pode ser autorizado sem a necessidade de emissão do Parecer de Acesso, desde que não sejam necessárias obras de ampliação ou reforço na rede.
- IV. Quando o acesso exigir ampliações ou reforços no sistema de transmissão, sua concretização dependerá da conclusão das obras recomendadas no Parecer de Acesso.
- V. A identificação de necessidades de ampliações ou reforços no Parecer de Acesso não impede a formalização das condições contratuais de acesso. Entretanto, a celebração dos contratos de acesso permite a efetivação da conexão antes da

conclusão das obras recomendadas, desde que o acessante assuma os riscos operacionais associados às restrições identificadas.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:

- a) I, II e IV
- b) I, II e V
- c) I, III e IV
- d) II, IV e V
- e) II, III e V

Questão 11. O arcabouço legal e regulatório do setor elétrico brasileiro estabelece o procedimento de fiscalização e penalidades aplicáveis tanto aos agentes setoriais quanto aos consumidores em situações de descumprimento de obrigações. Esses assuntos encontram fundamento na Lei nº 9.427/1996, recentemente alterada pela Lei nº 15.269/2025, sendo disciplinadas por normas específicas, como as Resoluções Normativas ANEEL nº 846/2019, nº 957/2021 e nº 1.000/2021, além das disposições aplicáveis no âmbito da CCEE. Com base nos instrumentos normativos citados, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas corretas:

I. A Lei nº 15.269/2025 alterou a Lei nº 9.427/1996, estabelecendo um limite único de 3% do faturamento para todas as penalidades aplicadas aos agentes do setor elétrico, inclusive aquelas apuradas diretamente pela CCEE.

II. Conforme disposto na REN ANEEL nº 846/2019, a penalidade por insuficiência de lastro de energia deve ser aplicada pela Superintendência da ANEEL, após o respectivo Termo de Notificação.

III. A Lei nº 15.269/2025 alterou a Lei nº 9.427/1996, elevando para 3% o limite das multas administrativas que podem ser aplicadas pela ANEEL, por infração, observados os critérios específicos estabelecidos na legislação setorial.

IV. A notificada terá o prazo de quinze dias, contado do recebimento do Termo de Notificação - TN, para manifestar-se sobre o seu objeto, inclusive juntando os elementos de informação que julgar convenientes.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I, II e IV
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

Questão 12. No Ambiente de Contratação Livre (ACL), a atuação do agente varejista permite que consumidores sejam representados perante a CCEE. Considerando essa forma de participação no mercado, assinale a alternativa correta:

- a) O consumidor representado pelo varejista torna-se agente da CCEE e passa a realizar diretamente todos os processos de contabilização e liquidação.
- b) O agente varejista atua exclusivamente na negociação do preço da energia, permanecendo sob responsabilidade do consumidor representado todas as obrigações perante a CCEE.
- c) A representação varejista permite que as obrigações relacionadas à participação na CCEE sejam realizadas pelo agente varejista em nome dos representados.
- d) O agente varejista substitui a distribuidora local, assumindo também a prestação do serviço de distribuição ao consumidor representado.
- e) A representação varejista somente pode ser utilizada por consumidores que possuam geração própria.

Questão 13. Um consumidor livre possui 180 MWh de energia provenientes de um contrato de compra registrado na CCEE. Para determinado período, o consumidor realiza as seguintes operações de cessão vinculadas a esse contrato:

- 65 MWh para o Consumidor B;
- 70 MWh para o Consumidor C.

Após a efetivação dessas operações, o consumidor pretende realizar uma terceira cessão, de 60 MWh, para o Consumidor D.

Considerando as regras aplicáveis à cessão de montantes de energia e supondo que todas as demais condições necessárias à efetivação das operações tenham sido atendidas, assinale a alternativa correta:

- a) A terceira cessão poderá ser integralmente efetivada, pois o montante total de energia cedida não está limitado ao montante associado ao contrato de origem.
- b) A terceira cessão não poderá ser efetivada em nenhum montante, pois após realizar duas cessões o consumidor não pode realizar uma nova operação vinculada ao mesmo contrato.
- c) A terceira cessão poderá ser efetivada em até 45 MWh, pois o total de energia cedida está limitado ao montante de energia disponível no contrato ao qual as cessões estão vinculadas.
- d) A terceira cessão poderá ser efetivada em até 50 MWh, pois deve ser preservado um saldo mínimo no contrato de origem antes da realização de novas cessões.

Questão 14. Três consumidores pertencentes ao Grupo A estão avaliando suas estratégias de participação no Ambiente de Contratação Livre – ACL:

- Consumidor A: demanda contratada de 300 kW;
- Consumidor B: demanda contratada de 800 kW;
- Consumidor C: demanda contratada de 2 MW.

Todos atendem aos requisitos para aquisição de energia no ACL. Considerando as regras aplicáveis à comercialização varejista, dadas pela REN ANEEL nº 1.011/2022, assinale a alternativa correta:

- a) Apenas o Consumidor A pode ser representado por agente varejista, pois a comercialização varejista é restrita a consumidores com demanda inferior a 500 kW.
- b) Apenas os Consumidores B e C podem ser representados por agente varejista, pois consumidores com demanda inferior a 500 kW devem permanecer no ACR.
- c) Todos os três consumidores podem ser representados por agente varejista, desde que essa seja a estratégia de participação escolhida, observadas as regras aplicáveis a cada caso.
- d) Apenas o Consumidor C pode ser representado por agente varejista, pois a representação varejista é destinada exclusivamente a grandes consumidores.
- e) Nenhum dos consumidores pode ser representado por agente varejista, pois consumidores do Grupo A devem aderir individualmente à CCEE para participar do ACL.

Questão 15. Um consumidor possui contrato de 10 MW médios, cujas condições contratuais permitem o ajuste do montante mensal entre 90% e 110% do volume-base, em função de sua necessidade de consumo. Em determinado mês, seu consumo médio foi de 10,8 MW médios, e o consumidor decidiu exercer a flexibilidade necessária para aproximar sua contratação do consumo.

Desconsiderando outros contratos e eventuais perdas, assinale a alternativa correta:

- a) O consumidor não poderá alterar o montante contratado, pois a flexibilidade somente pode ser utilizada para redução.
- b) O consumidor poderá utilizar a flexibilidade contratual para elevar o montante para 10,8 MW médios, desde que observadas as condições e os prazos estabelecidos contratualmente.

- c) O consumidor poderá elevar o montante contratado para 10,8 MW médios somente mediante a celebração de um novo contrato de compra de energia, pois o volume-base de 10 MW médios não pode ser ajustado pela aplicação da flexibilidade.
- d) A flexibilidade altera exclusivamente o preço do contrato, não sendo aplicável ao montante contratado.
- e) O volume adicional de 0,8 MW médio deverá necessariamente ser liquidado no Mercado de Curto Prazo (MCP), mesmo estando dentro da faixa de flexibilidade prevista no contrato.

Questão 16. Durante a avaliação das condições de atendimento do Sistema Interligado Nacional – SIN, foram observados níveis reduzidos de armazenamento dos reservatórios e perspectivas hidrológicas desfavoráveis para as semanas seguintes.

Considere a seguinte situação simplificada:

Informação	Valor
PLD do período	R\$ 300/MWh
CVU da UTE Alfa	R\$ 450/MWh
Condição pelo mérito econômico	Não despachada
Avaliação energética	Necessidade de preservação dos reservatórios

Após análise das condições de suprimento, assinale a alternativa correta relacionada ao papel do CMSE diante do cenário apresentado:

- a) O CMSE substitui o ONS na operação do sistema e determina diretamente a potência horária que cada usina deverá gerar, independentemente da programação da operação.
- b) Como o CVU da UTE Alfa é superior ao PLD, a usina não poderá ser despachada, uma vez que a ordem de mérito econômico deve ser respeitada em qualquer condição de operação.
- c) O CMSE pode deliberar pela adoção de medidas adicionais para preservar a segurança do suprimento, incluindo geração termelétrica fora da ordem de mérito por razões energéticas, cabendo ao ONS operacionalizar o despacho no SIN conforme as condições e critérios estabelecidos.
- d) O CMSE pode recomendar o despacho adicional, porém sua decisão somente pode ser executada caso o CVU da usina seja inferior ao PLD do período de comercialização.

- e) Quando o CMSE delibera pelo despacho fora da ordem de mérito, o PLD deve ser elevado até o valor do CVU da usina despachada, eliminando eventual sobrecusto associado à geração adicional.

Questão 17. Considerando o caderno algébrico de Contratos e as regras de comercialização nele descritas e relacionadas à efetivação de contratos de energia, processada na contabilização do mercado de curto prazo, analise as alternativas abaixo, e marque a opção que reúne as alternativas corretas:

I - Os agentes comercializadores classificados em tipo 1, que possuem contratos de venda registrados e validados, estarão sujeitos a limitação para registro de até 30 MW médios em montantes de venda mensais totais no Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

II - Os agentes comercializadores classificados em tipo 2, que possuem contratos de venda registrados e validados, estarão sujeitos a limitação para registro de até 30 MW médios em montantes de venda mensais totais no Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

III - Consumidores Livres e Consumidores Especiais podem ceder, a preços livremente negociados, montantes de energia elétrica e de potência que sejam objeto de Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, registrado e validado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE;

IV - Os agentes que possuem contratos de venda de energia e não constituam garantia financeira no montante informado pela CCEE estarão sujeitos à não efetivação do montante integral de energia dos seus contratos de venda de modo a compatibilizar a exposição financeira negativa com a garantia financeira constituída.

V - Os agentes que possuem contratos de venda de energia e não constituam garantia financeira no montante informado pela CCEE poderão efetuar o pagamento do valor devido na liquidação financeira do próximo mês de referência, considerando a atualização monetária pelo IGMP/FGV, sendo, portanto, desnecessária a abertura do processo de desligamento por descumprimento de obrigação.

- a) I, III e IV
- b) I, III e V
- c) II, III e IV
- d) II, III e V
- e) I, II, III e V

Questão 18. Um consumidor livre celebrou contrato de compra de energia elétrica utilizando o Contrato Padrão BBCE – Mercado Físico ACL. Nas Condições Comerciais, foi pactuada a aplicação de flexibilidade mensal em função do consumo da unidade consumidora.

Ao final de determinado mês, a medição da unidade consumidora indicou consumo que justificaria a aplicação da flexibilidade. Entretanto, a Compradora não informou a medição à Vendedora no prazo estabelecido nas Condições Comerciais.

Considerando as disposições do Contrato Padrão BBCE, assinale a alternativa correta:

- a) A Vendedora deverá aguardar a informação da Compradora, ainda que fora do prazo, pois a Energia Mensal Contratada somente poderá ser definida após o conhecimento da medição.
- b) A Vendedora deverá utilizar obrigatoriamente a medição disponível na CCEE para aplicação da flexibilidade, independentemente da comunicação da Compradora.
- c) A ausência da informação no prazo implica o cancelamento da flexibilidade para os meses seguintes do período de suprimento.
- d) Caso a Compradora não informe a medição no prazo estabelecido, a Energia Mensal Contratada não sofrerá alterações em decorrência do consumo da Compradora, sendo aplicada a modalidade flat.
- e) A diferença entre o consumo verificado e a Energia Mensal Contratada será automaticamente incorporada ao montante contratado do mês seguinte.

Questão 19. Nos contratos do ACL, as contrapartes devem definir os montantes de energia contratados e suas respectivas vigências. Com relação à definição dos montantes e das vigências em um CCEAL, assinale a alternativa correta:

- a) Cada CCEAL deve possuir obrigatoriamente um único montante em MW médio durante todo o período de suprimento.
- b) Um CCEAL pode possuir diferentes montantes em MW médio para diferentes vigências, definidas de acordo com o perfil de entrega previamente acordado entre as partes.
- c) As vigências de montantes devem obrigatoriamente coincidir com o início e o término de cada mês civil, sendo os montantes definidos mensalmente pelas partes.
- d) As vigências dos montantes são cadastradas pelo comprador no momento do registro do contrato na CCEE.

- e) Os montantes do CCEAL somente podem ser alterados anualmente, durante o processo de sazonalização realizado pela CCEE.

Questão 20. Os Procedimentos de Rede estabelecem critérios, requisitos e responsabilidades aplicáveis a diferentes processos relacionados ao funcionamento do Sistema Interligado Nacional – SIN. Com relação ao escopo desses procedimentos, assinale a alternativa correta:

- a) Os Procedimentos de Rede tratam exclusivamente da operação em tempo real do SIN, estabelecendo as instruções utilizadas pelos centros de operação para execução do despacho das usinas.
- b) Os Procedimentos de Rede abrangem diferentes processos relacionados à operação do SIN, incluindo planejamento e programação da operação, operação do sistema, avaliação da operação, integração de instalações e acesso às instalações de transmissão.
- c) Os Procedimentos de Rede têm como finalidade principal planejar a expansão do sistema de transmissão, definindo as novas linhas e subestações que deverão ser construídas para atendimento ao crescimento da carga.
- d) Os Procedimentos de Rede têm como finalidade estabelecer os preços praticados na comercialização de energia, definindo diretamente o CMO e o PLD, utilizados nos contratos negociados entre os agentes.
- e) Os Procedimentos de Rede são aplicáveis exclusivamente aos agentes de geração e transmissão, não contemplando requisitos ou responsabilidades associados a outras instalações e agentes que interagem com o SIN.